

Bilag 2.5: Oplæg til forebyggelsestiltag

Juli 2020



**SYDØSTJYLLANDS
BRANDVÆSEN**

Fokusområde for forebyggende indsats

Den forebyggende indsats, indenfor redningsberedskabets område, vil med fordel kunne målrettes i forhold til de risici, som risikoidentifikationen har kortlagt. Det kan eksempelvis være aktiviteter målrettet risikokategorier, som har et højt risikoniveau (dvs. enten hyppige hændelser eller stor konsekvens ved hændelser, eller hvor hyppighed og konsekvens i kombinationen medfører en høj risiko). En styrket indsats på det brandforebyggende område vil – alt andet lige – kunne være medvirkende til, at antallet af hændelser og/eller konsekvensen af hændelser påvirkes i positiv retning. Af de nedenfor oplyste risikokategorier kan der, i forhold til sidste planperiode (hvor der blev anvendt data fra 2010-15), registreres procentvise stigninger i 8. Naturområder, 11. Forsyning samt alarmer fra brandsikringsanlæg. De øvrige risikokategorier kan der registreres procentvise fald.

Risiko-kategori	Omfang af hændelser (antal og % 2016-19)	Underkategori i fokus	Nuværende forebyggelsestiltag	Forslag til yderligere forebyggelsestiltag
1. Privat beboelse	91 hændelser 2,4 %	Bygningsbrand etageejendom / lejlighed (1.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Røgalarmkampagne • Anvendelse af delelementer af konceptet: <i>Brandsikker Bolig</i> • Anvendelse af sociale medier til aktuelle "opmærksomhedsråd", som f.eks. ingen brændbare oplag på komfuret 	<ul style="list-style-type: none"> • Oplysningskampagner med relevant budskab, eksempelvis udvalgt på baggrund af overrepræsentation af aktuelle hændelser • Opslag i trappeopgange med brandforebyggende råd • Informations- og dialogmøder med boligforeninger, bygningsejere, ejendomsfunktionærer etc.
1. Privat beboelse	189 hændelser 5,0 %	Bygningsbrand villa / rækkehus (1.3)	<ul style="list-style-type: none"> • Røgalarmkampagne • Anvendelse af delelementer af konceptet: <i>Brandsikker Bolig</i> • Informationskampagne på sociale medier om anvendelse af åben ild, herunder grill og ukrudtsbrænder 	<ul style="list-style-type: none"> • Oplysningskampagner med relevant budskab a la: "Tryk i eget hjem", "Familiens beredskabsplan" etc.
1. Privat beboelse	84 hændelser 2,2 %	Skorstensbrand (1.3) - (1.6)	<ul style="list-style-type: none"> • Lovpligtig skorstensfejning 	<ul style="list-style-type: none"> • Oplysning om korrekt fyringsteknik i samarbejde med skorstensfejer

Risiko-kategori	Omfang af hændelser (antal og % 2016-19)	Underkategori i fokus	Nuværende forebyggelsestiltag	Forslag til yderligere forebyggelsestiltag
1. Privat beboelse	55 hændelser 1,4 %	Bygningsbrand kolonihavehus / carport / udhus / sommerhus (1.4) (1.5)	<ul style="list-style-type: none"> • Informationskampagne på sociale medier om anvendelse af åben ild, herunder grill og ukrudtsbrænder 	<ul style="list-style-type: none"> • Oplysningskampagne med relevant og aktuelt budskab målrettet ejere og grundejerforeninger • Kortlægning og registrering af adgangsforhold for brandvæsnet
2. Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer	23 hændelser 0,6 %	Bygningsbrand butik / institution (2.3) (2.5) (2.6)	<ul style="list-style-type: none"> • Lovpligtigt brandsyn (objekter over en vis størrelse), hvor der bl.a. er fokus på personalets kendskab til brand- og evakueringsinstruksen samt deres generelle viden om brandforebyggelse • Brandsikringsanlæg, herunder ABA- og AVS-anlæg kan være lovkrav iht. bygningsreglementet. Anlægsdrift og funktionalitet følges løbende, herunder ifm. brandsyn 	<ul style="list-style-type: none"> • Undervisning af personale i brandslukning • Brand- og evakueringsøvelser • Informations- og dialogmøder med ledere og driftsansvarlige • Opfordre til og understøtte at skoler anvender materialet: <i>Lær om brand</i> • Opfordre ejere til at installere/udskifte ABA-anlæg hvor disse ikke findes i forvejen eller hvor disse er forældede. Det kan eksempelvis være relevant på ældre skoler, hvor der typisk ikke er installeret ABA-anlæg. Udover at højne personsikkerheden, vil tiltaget kunne medvirke til værdisikring
2. Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer	0,01-0,1 pr. år. Omfanget er til dels vejrafhængigt	Sammenstyrtning, bygning (2.4)	<ul style="list-style-type: none"> • Anvendelse af sociale medier ved varsel om "farligt vejr", herunder skybrud, storm, oversvømmelse etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan for snerydning på tage og andre udsatte konstruktioner

Risiko-kategori	Omfang af hændelser (antal og % 2016-19)	Underkategori i fokus	Nuværende forebyggelsestiltag	Forslag til yderligere forebyggelsestiltag
3. Steder med mange mennesker med natophold	8 hændelser 0,2 %	Bygningsbrand institution (3.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Lovpligtigt brandsyn (objekter over en vis størrelse), hvor der bl.a. er fokus på personalets kendskab til brand- og evakueringsinstruksen samt deres generelle viden om brandforebyggelse • Brandsikringsanlæg, herunder ABA- og AVS-anlæg kan være lovkrav iht. bygningsreglementet. Anlægsdrift og funktionalitet følges løbende, herunder ifm. brandsyn 	<ul style="list-style-type: none"> • Undervisning af personale i brandslukning • Brand- og evakueringsøvelser • Informations- og dialogmøder med ledere og driftsansvarlige
5. Industri, produktion og lager	58 hændelser 1,5 %	Bygningsbrand industribygning (5.1) (5.4)-(5.8)	<ul style="list-style-type: none"> • Lovpligtigt brandsyn (objekter/oplag over en vis størrelse og som er brandfarlige), hvor der bl.a. er fokus på virksomhedens sikkerhedskultur samt personalets generelle viden om brandforebyggelse • Brandsikringsanlæg, herunder ABA- og AVS-anlæg kan være lovkrav. Anlægsdrift og funktionalitet følges løbende, herunder ifm. brandsyn 	<ul style="list-style-type: none"> • Undervisning af personale i brandslukning • Brand- og evakueringsøvelser • Informations- og dialogmøder med ledere og driftsansvarlige • Uddannelse af "brandsikkerhedsambassadører" • Hjelperøgdykkere på udvalgte virksomheder, hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis komplicerede adgangsforhold

Risiko-kategori	Omfang af hændelser (antal og % 2016-19)	Underkategori i fokus	Nuværende forebyggelsestiltag	Forslag til yderligere forebyggelsestiltag
8. Naturområder	72 hændelser 1,9 %	Mindre brand (8.1)	<ul style="list-style-type: none"> Informationskampagne på sociale medier om anvendelse af åben ild, herunder grill og ukrudtsbrænder 	<ul style="list-style-type: none"> Opslag udvalgte steder i naturen, eksempelvis ved parkeringspladser, shelterpladser etc. Opslagene skal kommunikere korte og præcise brandforebyggende råd, primært omkring anvendelse af åben ild i naturen
8. Naturområder	94 hændelser 2,5 %	Naturbrand mark/skov (8.1)	<ul style="list-style-type: none"> Informationskampagne på sociale medier om anvendelse af åben ild, herunder bål, grill og ukrudtsbrænder Høstkampagne, hvor landbrugets "beredskabsparathed" søges styrket. 	<ul style="list-style-type: none"> Informations- og dialogmøder med skovejere, landbrugsorganisationer etc. Opslag udvalgte steder i naturen, eksempelvis ved parkeringspladser, shelterpladser etc. Opslagene skal kommunikere korte og præcise brandforebyggende råd, primært omkring anvendelse af åben ild i naturen
9. Steder med mange dyr	65 hændelser 1,7 %	Bygningsbrand gård m/u dyr (9.1) (9.2)	<ul style="list-style-type: none"> Brandsikringsanlæg, herunder ABA- og AVS-anlæg kan være lovkrav. Anlægsdrift og funktionalitet følges løbende Oversigtsplaner på større landbrugsejendomme, som er om- eller tilbygget indenfor de seneste år 	<ul style="list-style-type: none"> Indførelse af frivillige "brandsyn" Kampagne målrettet ridecentre, -skoler og -klubber Opfordre til at der udarbejdes oversigtsplaner på større landbrugsejendomme, hvor disse ikke findes i forvejen
11. Forsyning	69 hændelser 1,8 %	Gas – ledningsbrud, ej antændt (11.2)	<ul style="list-style-type: none"> Ingen 	<ul style="list-style-type: none"> Dialog med gasdistributionsselskaber, forsyningsselskaber, entreprenører etc.
13. Container og affald	87 hændelser 2,3 %	Containerbrand i det fri (13.1)	<ul style="list-style-type: none"> Ingen 	<ul style="list-style-type: none"> Vejledning om placering, aflåsning etc. Retningslinjer for placering og benyttelse ved kommunale bygninger (i samarbejde med kommunernes afdelinger for risiko og forsikring) Informations- og dialogmøder med boligforeninger, bygningsejere, ejendomsfunktionærer etc.

Risiko-kategori	Omfang af hændelser (antal og % 2016-19)	Underkategori i fokus	Nuværende forebyggelsestiltag	Forslag til yderligere forebyggelsestiltag
Flere risikokategorier	1.593 hændelser 41,8 %	Alarmer fra brandsikringsanlæg, hvoraf ca. 90 % er blinde	<ul style="list-style-type: none"> • Fast procedure om at ISL kører frem ved alarm, bl.a. med henblik på at vejlede anlægsejer om hvordan kan søges undgået/minimeret • Anlægsdrift og funktionalitet følges løbende • Opfølgning ved flere alarmer fra samme sted 	<ul style="list-style-type: none"> • Styrke anlægsejers viden om anlæggets muligheder og begrænsninger, eksempelvis via "hands-on" brugerkurser • Informationsmøde med anlægsejer og driftspersonale inden idriftsættelse, hvor procedurer og forventninger kan afklares • Udnyttelse af mulighederne for alarmbehandling
Flere risikokategorier	250 hændelser 6,6 %	ISL-eftersyn og -forespørgsel		<ul style="list-style-type: none"> • Dialog med Rigspolitiets 112-sekretariat via Danske Beredskabers repræsentanter