



Bilag C - Retningslinjer ved blinde alarmer

Bilag C - til Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA (automatisk brandalarmanlæg)

I medfør af Beredskabslovens §23a kan Kommunalbestyrelsen bestemme, at der ved udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg, skal opkræves et gebyr fra anlægsejer. Gebyret skal dække udgifter i forbindelse med udrykningen.

Som ejere af Sydøstjyllands Brandvæsen, har Hedensted og Horsens Kommuner besluttet, at der skal opkræves gebyr fra anlægsejer til dækning af Sydøstjyllands Brandvæsens udgifter i forbindelse med udrykninger til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. Det gælder både for anlæg, som er sat op efter bestemmelse fra en myndighed, og for frivillige anlæg.

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg opkræves et gebyr pr. udrykning. Det aktuelle gebyr kan ses på www.sojbv.dk.

Størrelsen af gebyret er fastsat af Beredskabskommissionen i Sydøstjyllands Brandvæsen, jfr. lov nr. 634 af 8. juni 2016 om ændring af Beredskabsloven. Loven trådte i kraft den 1. juli 2016.

En blind alarm er en automatisk tilkaldelse af Sydøstjyllands Brandvæsen, uden at der er brand eller overhængende fare for brand.

I skemaet nedenfor er typiske årsager til blinde alarmer:

Eksempler på årsager til blinde alarmer, hvor der opkræves gebyr (listen er ikke udtømmende):

- Støvende håndværkerarbejde.
- Fejlbetjening af anlæg
- Tekniske fejl
- Påkørsel af sprinklerhoved
- Fyrværkeri
- Vand i detektor, alarmtryk eller anlæg
- Høj temperatur ved f.eks. solopvarmning
- Stegeos, damp, tågekanon og lign.
- Frostsprængning af sprinklerinstallation
- Tobaksrygning

Eksempler på årsager til blinde alarmer, hvor der ikke opkræves gebyr:

- uforsætlig aktivering af alarmtryk
- påkørsel af alarmtryk